



(QR-код)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414057, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail: tu_rpn@astrakhan.ru
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Камызякском и Приволжском районах
414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Островского, д.138 тел/факс 33-07-08
e-mail: to_privolzhje@30.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 13-02/85

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 20.10.2026

г. Астрахань
(место составления)

Должностным лицом: Ведущим специалистом-экспертом ТО Роспотребнадзора по Астраханской области в Камызякском и Приволжском районах Сагиновой Ж.М.
(должность, наименование территориального отдела, ФИО)

В период с 07 октября 2026 года по 20 октября 2026 года в соответствии с Решением (Уведомление) от 23.09.2026 №606, проведен(а) профилактический визит в отношении: юридического лица/индивидуального предпринимателя муниципальное казённое образовательное учреждение муниципальное казённое образовательное учреждение «Приволжская СОШ им.Героя Советского союза Н.С.Алешина», ИНН 3009001011; ОГРН 1023000832931., адрес: 416455, Астраханская область, Приволжский район, с. Водяновка, ул.Строительная, д.12.

(наименование для индивидуального предпринимателя - ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности) (для юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

по результатам проверки составлен акт от 20.10.2026 года № 13-02/36, в котором отражены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, требований технических регламентов Таможенного Союза (нужное подчеркнуть), которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и абзац 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Кому: Директору Шейкиной С.Г. муниципального казённого образовательного учреждения «Приволжская СОШ им.Героя Советского союза Н.С.Алешина», ИНН 3009001011; ОГРН 1023000832931., расположенного по адресу: 416455, Астраханская область, Приволжский район, с.Водяновка, ул.Строительная, д.12.

(для индивидуального предпринимателя – ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)(для юридического лица – организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности)

№ п/п	Нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки нарушения обязательных требований	Указание конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения нарушения обязательных требований
1	В средней общеобразовательной школе. На 1 этаже школы, в коридоре при входе в здание имеются дефекты потолков, в виде отслаивания штукатурного, покрасочного слоев	пд.3 п.17 СП 2.4.2.4283-26	17.05.2027	Обеспечить целостность потолков, на 1 этаже в коридоре школы. Позволяющую провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	Акты выполненных работ; Фотосъемка
2	В кабинете русского языка потолочное покрытие выполнено в виде плиток из материала- пенопласт. Данная конструкция не позволяет провести качественную влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами	пд.1 п.17 СП 2.4.2.4283-26	17.05.2027	Обеспечить замену потолочной плитки, на материал обеспечивающий гладкую поверхность потолка. Позволяющих провести качественную уборку с применением моющим и	Акты выполненных работ; Фотосъемка

				дезинфицирующих средств	
3	В коридоре, у кабинета русского языка имеется вертикальная трещина стены, в результате чего визуально видно, что поврежден не только лакокрасочный слой, но и основание стены	пд.3 п.17 СП 2.4.2.4283-26	17.05.2027	Обеспечить целостность стены у кабинета русского языка	Акты выполненных работ; Фотосъемка
4	416455, Астраханская область, Приволжский район, с. Водяновка, ул. Строительная, д. 6. При осмотре, в коридоре здания имеются дефекты потолков, в виде отслаивания штукатурного, покрасочного слоев	пд.3 п.17 СП 2.4.2.4283-26	17.05.2027	Обеспечить целостность потолков. Позволяющих провести качественную уборку с применением моющим и дезинфицирующих средств	Акты выполненных работ; Фотосъемка
5	416473, Астраханская область, Приволжский район, с. Евпраксино, мкр. Юность, д. 8. Для сбора сухого мусора имеются мусоросборники. Однако, контейнерная площадка не имеет твердого покрытия, а также ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки	пд.3 п.14 СП 2.4.4283-26	17.05.2027	Оборудовать контейнерную площадку, в соответствии с пд.3 п.14 СП 2.4 4283-26	Акты выполненных работ; Фотосъемка

Отчет о выполнении предписания направить в сроки до:
«17» мая 2027 года

в ТО отдел Управления Роспотребнадзора по Астраханской области по Камызякскому и Приволжскому районам адресу: 414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Островского, д.138, тел/факс 33-07-08, e-mail: to_privolzhje@30.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Согласно положениям статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решения, принятые (совершенные) контрольным (надзорным) органом, контролируемое лицо вправе обжаловать посредством сервиса «Жалоба на решение контрольных органов» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru>.

Должность
Ведущий специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора
по Астраханской области



(подпись)

Сагинова Ж.М.
(Ф.И.О.)

Предписание получила: Директор муниципального казённого образовательного учреждения «Приволжская СОШ им.Героя Советского союза Н.С.Алешина», ИНН 3009001011; ОГРН 1023000832931., расположенного по адресу: 416455, Астраханская область, Приволжский район, с.Водяновка, ул.Строительная, д.12- Шейкина С.Г.

(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по доверенности), подпись, дата)
(должность, ФИО законного представителя юридического, подпись, дата) или (должность, ФИО представителя юридического лица по доверенности, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия, подпись, дата)

директор Шейкина С.Г.

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «___» _____ 20__ года уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте)